

RECTO




NIA - NIACS

Indicateur d'Action - Indicateur d'Action Clignotant et Sonore

NOT - 0018 V01

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Nom du fabricant : | NEUTRONIC | Tension fonctionnement : | 5 - 30VDC |
| Référentiel normatif : | NA | consommation NIA : | 15-17 mA |
| Poids : | 28 g | consommation NIACS : | 15-24 mA |
| Protection : | IP 40 - IK 7 | Stockage : | -10°C à +40°C HR<95% |
| Fonctionnement : | de - 40°C à +70°C | Installation : | Intérieur |
| Degré d'inflam. du contact : | UL94-V0 | Montage : | Saillie |
| HR fonctionnement : | <95 % | Section câble : | Une paire 8/10 ^{ème} |
| | | Dimension (mm) : | 44x54x28 |

Montage et raccordement :



1. Soulever le capot.
2. Fixer le socle à l'aide de vis.
3. Raccorder le câble.
4. clipser le capot.

VERSO




NIAE

Indicateur d'Action Etanche

NOT - 0018 V00

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| Nom du fabricant : | NEUTRONIC | Tension fct. : | 5 - 30VDC |
| Référentiel normatif : | NA | consommation NIA : | 15-17 mA |
| Poids : | 64 g | Stockage : | -10°C à +40°C HR<95% |
| Protection : | IP 65 - IK 7 | Installation : | Extérieur |
| Fonctionnement : | de - 40°C à +70°C | Montage : | Saillie |
| Degré d'inflam. du contact : | UL94-V0 | Section câble : | Une paire 8/10 ^{ème} |
| HR fonctionnement : | <95 % | Dimension (mm) : | 50x52x44 |

Montage et raccordement :



2. Fixer le socle à l'aide de vis.
3. Raccorder le câble.
4. refermer le capot à l'aide des vis fournies.

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| MATIERE : papier | | SECURITÉ INCENDIE | | PLAN: NOT-0017 | REVISION : 1 |
| TAILLE : 82 *82 recto verso | | | | CODE ARTICLE : | |
| | NOM | SIGNATURE | DATE | TITRE : NOTICE | |
| DRAWN | C.D | | 19/06/2019 | | |
| CHK'D | | | 19/06/2019 | | |
| APPV'D | | | 19/06/2019 | | |
| | | | | DOSSIER : NIA - NIACS - NIAE | FEUILLE : A4 |
| | | | | ECHELLE : 1 / 1 | FEUILLE : 1 / 1 |