

DÉCLARATION DES PERFORMANCES*Declaration of performances*Rédacteur :
AMIR**N° 0333-CPR-075343-A****1. Code d'identification unique du produit type :***Unique identification code of the product-type:***ECS / CMSI BAYA****2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :***Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product as required by Article 11(4):***AGEMA III-UC / AGEMA III-UC-De / AGEMA III-UC-Ix / AGEMA III-UC-Ty****3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:***Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:***Equipement de Contrôle et de Signalisation / Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie***Equipment for control and signaling / Centralizer of setting fire safety.***4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:***Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):***AVISS****Immoparc – Immeuble Tamise – RN10
TRAPPES 78190 (France)****5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:***Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks in Article 12(2):***Not applicable****6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:***System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:***System1****7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:***In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:***AFNOR Certification 0333****a réalisé les essais du produit, l'inspection initiale et le contrôle continu de l'unité de production selon le système 1 et a délivré le certificat de constance des performances/certificat de conformité***has performed type testing of the product, initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued following certificate of constancy of performance / certificate of conformity:***0333 – CPR – 075343****8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:***In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:***Non Applicable***Not applicable***9. Performances déclarées***Declared performance***Le produit satisfait les exigences des caractéristiques essentielles données ci-après :***This construction product meets all requirements incl. all essential characteristics given hereafter:*

Caractéristiques essentielles <i>Essential characteristics</i>	Performances <i>Performance</i>	Spécification technique harmonisée <i>Harmonized technical specification</i>
Exigences générales concernant les signalisations <i>General requirements for indications</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
Condition de veille <i>The quiescent condition</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 6
Condition d'alarme feu <i>The fire alarm condition</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
Condition de dérangement <i>Fault warning condition</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9
Condition hors service <i>Disabled requirements</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
Exigences de conception <i>Design requirements</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11
Exigences de conception supplémentaires pour les équipements de contrôle et de signalisation utilisant son logiciel <i>Additional design requirements for software controlled control and indicating equipments</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11
Marquage <i>marking</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 14
Froid (essai fonctionnel) <i>Cold (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.4
Chaleur humide continue (essai fonctionnel) <i>Vibration, sinusoidal (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.5
Impact (essai fonctionnel) <i>Impact (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.6
Vibrations sinusoidales (essai fonctionnel) <i>Vibration, sinusoidal (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.7
CEM, essai d'immunité (essai fonctionnel) <i>EMC immunity tests (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.8
Variation de la tension d'alimentation (essai fonctionnel) <i>Supply voltage variation (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.13
Variation de la tension d'alimentation (essai fonctionnel) <i>Supply voltage variation (operational)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.13
Vibrations sinusoidales (essai d'endurance) <i>Vibration, sinusoidal (endurance)</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 15.15
Performances dans des conditions d'incendie <i>Performance parameters under fire conditions</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2 : 2006 art 4, 5, 6
Fiabilité fonctionnelle <i>Operational reliability</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2 : 2006 art 4, 5, 6, 7, 8
Durabilité <i>Durability</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2 : 2006 art 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.14, 9.15

Liste des options avec exigences de la norme EN 54-2 présente dans le produit :

List of options with requirements according to EN 54-2 and provided withing the product:

Perte totale d'alimentation <i>Total loss of the power supply</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 8.4
Condition d'essai <i>Test condition</i>	EN 54-2: 1997 + A1: 2006 art 10

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signé pour le distributeur et en son nom par:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

M. Cédric DELIGNAT
Directeur Technique
CHELLES, le 1^{er} Juillet 2013

neutronic
34, rue de VALENGELIER
ZAC de la TUILERIE
77500 CHELLES
T : 01 64 73 58 95 - F : 01 64 73 59 04