



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : Sa 15075 / 669598-1

Délivrée à :
Delivered to: **NEUTRONIC**
34 rue de Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE

Site de fabrication :
Factory: **NEUTRONIC (2074BA)**
34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie - 77500 CHELLES - FRANCE

Produit :
Product: **BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE ET / OU LUMINEUSE D'EVACUATION**
AUDIBLE ALARMS UNIT AND/ OR EVACUATION LIGHTING

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any): **NEUTRONIC**

Modèle, type, référence :
Model, type, reference: Gamme TESLA -Réf. : TT2b-SaL

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics: Type 2B BAASL Sa
Classe II - IP40 - IK07 - Tension assignée (V)/(Hz) : 230 - 50
Durée d'alarme générale : 5 min - Autonomie nominale : 12 h
Classe sonore : B - 2 boucles

Informations complémentaires :
Additional information: Accumulateurs :
Ni-MH - 10 x 1,2 / 600 mAh - GP GPRHC063N002
Modification de la catégorie "produit"

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with: NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :
Relevant documents: LCIE n° 134261-668622C

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary): Licence n° Sa 15075 / 669598 du 2015-08-28

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-06-09

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60 Société par Actions Simplifiée
Fax : +33 1 40 95 86 56 au capital de 15 745 984 €
contact@lcie.fr RCS Nanterre B 408 363 174
www.lcie.fr