



## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

# Certificat

## Certificate

### COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 7 novembre 2014
N° d'identification : DAD 025 A2

<i>Date de fin de validité du</i>
31 décembre 2017

La Société :  
NEUTRONIC S.A.S  
34, rue Valengelier  
ZAC de la Tuilerie  
77500 CHELLES  
France

Pour son usine de :  
CHELLES - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com), selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Détecteur autonome déclencheur**  
Référence commerciale : **DAD S4 T1**  
Marque commerciale : **NEUTRONIC**  
Classe : **1 - Secouru**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF S61-961:2007 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

#### Caractéristiques certifiées :

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Élément sensible :                          | <b>Non intégré au boîtier</b> |
| - Nombre de circuit de détection :            | <b>2</b>                      |
| - Nombre de points de détection par circuit : | <b>2</b>                      |
| - Tension de commande nominale :              | <b>24 V</b>                   |
| - Puissance maximale de commande :            | <b>4 W</b>                    |
| - Divers :                                    | <b>Néant</b>                  |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE