

DÉCLARATION DES PERFORMANCES*Declaration of performances*Rédacteur :
AMIR

1/2

N° 0333-CPR-075177**1. Code d'identification unique du produit type :***Unique identification code of the product-type:***OX-8 – DÉTECTEUR PONCTUEL DE FUMÉE****2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :***Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product as required by Article 11(4):***Se référer à la plaque signalétique du produit****3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:***Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:***Détecteur ponctuel de fumée***Smoke point detectors***4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:***Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):***NEUTRONIC****Zac de la Tuilerie, 34 rue du Valengelier****CHELLES 77500****5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:***Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks in Article 12(2):***Not applicable****6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:***System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:***System1****7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:***In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:***AFNOR Certification 0333****a réalisé les essais du produit, l'inspection initiale et le contrôle continu de l'unité de production selon le système 1 et a délivré le certificat de constance des performances/certificat de conformité***has performed type testing of the product, initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued following certificate of constancy of performance / certificate of conformity:***0333 – CPR – 075177****8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:***In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:***Non Applicable***Not applicable***9. Performances déclarées***Declared performance*

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Declaration of performances

 Rédacteur :
AMIR

2/2

Le produit satisfait les exigences des caractéristiques essentielles données ci-après :
This construction product meets all requirements incl. all essential characteristics given hereafter:

| Caractéristiques essentielles <i>Essential characteristics</i> | Performances <i>Performance</i> | Spécification technique harmonisée <i>Harmonized technical specification</i> |
|---|------------------------------------|---|
| Conditions nominales d'activation/Sensibilité, temps de réponse et performances dans des conditions d'incendie <i>Nominal activation conditions/Sensitivity, Response delay (response time) and performance under fire conditions</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.18 |
| Fiabilité de fonctionnement <i>Operational reliability</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11 |
| Tolérance sur la tension d'alimentation <i>Tolerance to supply voltage</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 5.5 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement et du temps de réponse, résistance à la température <i>Durability of operational reliability and response delay; temperature resistance</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 5.8, 5.9 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance aux vibrations <i>Durability of operational reliability: vibration resistance</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à l'humidité <i>Durability of operational reliability: humidity resistance</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 5.10, 5.11 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à la corrosion <i>Durability of operational reliability: corrosion resistance</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 5.12 |
| Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique <i>Durability of operational reliability: electrical stability</i> | Conforme <i>Pass</i> | EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 art: 5.17 |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
M. Samy AMIR, Responsable certification, CHELLES, le 8 juin 2021


34, rue de VALENGELIER
 ZAC de la TUILERIE
 77500 CHELLES
 T : 01 64 73 58 95 - F : 01 64 73 59 04