

SIGNALISATION D'UN ETAT DESENFUMAGE



Quand

- Un DM «DESENFUMAGE» et/ou un détecteur on été sollicités

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant rouge «ALARME FEU» s'allume
- Les voyants rouge «FEU» des étages concernés s'allument
- L'écran affiche «ALARME FEU» et l'étage concerné

Il faut

1. Identifier la zone concernée depuis la centrale
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer les déclencheurs manuels «DESENFUMAGE»
4. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET SON»
5. Réarmer la centrale

SIGNALISATION D'UN ETAT D'EVACUATION



Quand

- Un ou plusieurs DM «D'ALARME INCENDIE» ont été sollicité(s)

Alors

- Les dispositifs sonores retentissent 5 minutes maximum
- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant rouge «ALARME FEU» s'allume
- Le voyant rouge «FEU» des étages concernés s'allument
- L'écran affiche «DM LAS ACTIVE» et l'étage concerné

Il faut

1. Identifier la zone concernée depuis la centrale
2. Vérifier la zone concernée
3. Si aucun départ de feu n'est présent, réarmer les déclencheurs manuels «ALARME INCENDIE»
4. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET SON»
5. Réarmer la centrale

SIGNALISATION D'UN DEFAUT

Quand

- Une anomalie technique remet en cause le fonctionnement normal de la centrale

Alors

- Le buzzer émet un son intermittent
- Le voyant dérangement s'allume
- Les voyants jaune «DRG» des étages concernés s'allument
- L'écran affiche des informations relatives aux dérangements

Il faut

1. Localiser le défaut en appuyant sur le bouton de l'étage en dérangement
2. Vérifier la zone concernée
3. Arrêter le buzzer en appuyant sur «ARRET SON»
4. Rétablir l'état «EN SERVICE» de la centrale en supprimant les causes du défaut ou contacter la société de maintenance
5. Réarmer la centrale si nécessaire

REARMEMENT DE LA CENTRALE

1. Entrer en Niveau II, en maintenant les boutons HAUT et BAS jusqu'à ce que le voyant «NIVEAU II» s'allume
2. Appuyer sur le bouton «REARM.»

PERSONNES A CONTACTER

- | | | | |
|----|-------|----|-------|
| 1. | TEL : | 4. | TEL : |
| 2. | TEL : | 5. | TEL : |
| 3. | TEL : | 6. | TEL : |