



LCIE

LICENCE



AEAS

LCIE N° : SaMe 15074 / 785662-A1

Titulaire : <i>License Holder:</i>	NEUTRONIC 34 rue Valengelier - ZAC de la Tuilerie 77500 CHELLES France
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	NEUTRONIC (N°2074BA) 34 rue Valengelier - ZAC de la Tuilerie 77500 CHELLES France
Produit : <i>Product:</i>	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation <i>Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	NEUTRONIC
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	TESLA - TT2b-Me - TT2b-Me
Caractéristiques principales : <i>Main characteristics:</i>	Voir Annexe / <i>See Annex</i>
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	/
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:2014
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	TR n°17686520-785663 version : 01 ;
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	La licence / <i>License</i> SaMe 15074 / 785662 du/of 19/04/2023 : Modification de la classe sonore (B et non A)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/06/2023

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
SaMe 15074 / 785662-A1

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Type 2B BAAS SaMe
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP40 ou IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	72h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 1x (10x1,2V) / 600mAh - GP GPRHC063N002