



LCIE

LICENCE



LCIE N° : Ma 15069 / 757885

Titulaire : <i>License Holder:</i>	NEUTRONIC 34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie; 77500 CHELLES -France
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	NEUTRONIC (2074BA) 34 rue Valengelier ZAC de la Tuilerie ; 77500 CHELLES - France
Produit : <i>Product:</i>	Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation <i>Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	NEUTRONIC
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	TESLA - TT3-MaL
Caractéristiques principales : <i>Main characteristics:</i>	Voir Annexe / <i>See Annex</i>
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	/
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:2014
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	TR n° 134261-668622B - 142784-688179C - 147431-700548 169655-757819
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	La licence / License Ma 15069 / 669598 du/of 28/08/2015 : ajout d'une résistance R4 (1 MOhm)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/11/2020

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
Ma 15069 / 757885

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Type3 BAASL Ma – 3 boucles
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	40 ou 42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH - 1 x (10 x 1,2 / 600 mAh) - GP GPRHC063N002